

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Uchádzač vyhlasuje, že priložené výpočty spotreby elektrickej energie ako hodinovej spotreba elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone všetkých elektrických spotrebičov napájaných pevným aj poddajným prívodom bez zaťaženia zásuvkových obvodov (okrem tých, v ktorých budú napojené elektrické spotrebiče, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ako napríklad zabezpečujúce vykurovanie, alebo ohrev teplej úžitkovej vody), vrátane všetkých strát sú úplné, vypracoval ich s odbornou kvalifikáciou /oprávnením Ing. Martin Topor a v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotovený. Uchádzač svojim podpisom potvrdzuje, že výpočty majú 1 strán a hodinová spotreba elektrickej energie v zmysle vyššie uvedeného bude :

3,756 kW/h

Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že spotreba elektrickej energie vo forme výpočtu zohľadňuje všetky elektrické spotrebiče uvažované alebo navrhované v ponuke zhotoviteľa v zmysle podmienok verejného obstarávania, pričom je vypočítaná z poskytnutých súťažných podkladov verejným obstarávateľom. Vo výpočtoch uvažované a tým ponúkané materiály alebo výrobky budú záväzné pre realizáciu zákazky.

Prílohy : Sumarizačná tabuľka elektrických spotrebičov

V Prešove dňa 16.11.2021

.....
uchádzač

Metrostav Slovakia a.s
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 2f
ICO 47 144 190
(2)

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE SUMARIZAČNÁ TABUĽKA ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

Názov miestnosti podľa PD	Názov a typ spotrebiča	Počet kusov	Príkonnosť (W)	Príkonnosť spolu (W)
SO 09	LED stropné svietidlo so senzorom LED/18W/230V- 1350lm 4000K , 230V, IP20, alebo ekvivalentný (*)	25	18	450
SO 09	ORTO SQ-NT LED/24-25W/230V 4000K- stropné svietidlo - LED 25W, 2000lm 4000K , 230V, IP20, alebo ekvivalentný (*)	42	25	1050
SO 09	LED nastenné svietidlo so senzorom LED/18W/230V- 1350lm 4000K , 230V, IP44, alebo ekvivalentný (*)	4	18	72
SO 09	LED nastenné svietidlo LED/18W/230V- 1350lm 4000K , 230V, IP20, alebo ekvivalentný (*)	15	18	270
SO 09	LED - stropné svietidlo - LED 45W, 3250lm 4000K 80Ra, 230V, alebo ekvivalentný (*)	36	45	1620
SO 09	LED žiarivkové svietidlo MARENA LINX 120 LED 3200lm/36W/230V IP65, alebo ekvivalentný (*)	7	36	252
SO 09	Núdzové osvetlenie LED prísadené s piktogramom, 2W, alebo ekvivalentný (*)	21	2	42
CELKOVÝ PRÍKON SPOLU (W)				3756

(*) Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému opisu predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam. Verejný obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemá možnosť získať príslušný dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom.